Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Invima Construction AB

Byggkeramikrådets behörighetsnummer 201155619 Org.nummer 556691-5210

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt Hemlängtan Hus A102

Beställare Invima Construction AB

☑ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2018-03-01 till 2018-05-01

STADSBYGGNADSNÄMNDEN
Jönköpings kommun

Ink 2018-06-21
Diarienr: 2016-152
Handl: 154

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ *Golv*	Tillverkare/Leverantör	CC Höganäs	Systembenämning	G12-3b
■ *Vägg våtzon 1*	Tillverkare/Leverantör	CC Höganäs	Systembenämning	V12-3b
■ *Vägg våtzon 2*	Tillverkare/Leverantör	CC Höganäs	Systembenämning	V12-3b

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015:3, BBR

- ■ Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: ☑ Ja ☐ Nej Vägg: ☑ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ■ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☑ Ja
- ■ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats ☑ Ja Eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☐ Ja
- ■ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☑ Ja
- ■ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☑ Ja
- ■ Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☑ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Samuel Söderström
(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Magnus Nord

Vatten täta våtrum Byggkeramikrådet

Ort och datum 2018-06-18 Namnteckning Magnus N

Dokumentet avser (ange antal) 2 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☑ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☑ Nyttjare/Boende ☑ Behörigt företag

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Invima Construction AB

Byggkeramikrådets behörighetsnummer 201155619 Org.nummer 556691-5210

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt Hemlängtan Hus A102

Beställare Invima Construction AB

☑ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2018-03-01 till 2018-05-01

STADSBYGGNADSNÄMNDEN
Jönköpings kommun

Ink 2018-06-21
Diarienr: 2016-152
Handl: 154

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ *Golv*	Tillverkare/Leverantör	CC Höganäs	Systembenämning	G12-3b
■ *Vägg våtzon 1*	Tillverkare/Leverantör	CC Höganäs	Systembenämning	V12-3b
■ *Vägg våtzon 2*	Tillverkare/Leverantör	CC Höganäs	Systembenämning	V12-3b

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015:3, BBR

- ■ Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: ☑ Ja ☐ Nej Vägg: ☑ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ■ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☑ Ja
- ■ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats ☑ Ja Eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☐ Ja
- ■ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☑ Ja
- ■ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☑ Ja
- ■ Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☑ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Samuel Söderström
(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Magnus Nord

Vatten täta våtrum Byggkeramikrådet

Ort och datum 2018-06-18 Namnteckning

Dokumentet avser (ange antal) 2 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☑ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☑ Nyttjare/Boende ☑ Behörigt företag

ECO VS
JÖNKÖPING AB

EGENKONTROLL FÖR VENTILATION

ENTREPRENÖR	KUND
ECO VS Jönköping AB	INVIMA

STADSBYGGNADSNÄMNDEN
Jönköpings kommun

Ink 2018-06-21
Diarienr: 2016-152
Handl: 154

PROJEKT
Hemlängtan Hus A102

	ARBETSLEDARE	MONTÖR
	N. Illerman	M. Szlachota

KONTROLL	UTFÖRT AV	DATUM
Garage fläkt, montage/isolering och funktion	N. Illerman	2018-06-07
Självdragsventiler i garage och förråd, montage och funktion	N. Illerman	2018-06-07
Kanaler	N. Illerman	2018-06-07
Ljuddämpare	N. Illerman	2018-06-07
Kanal Isolering	N. Illerman	2018-06-07
Don	N. Illerman	2018-06-07
FTX aggregat montage och funktion	N. Illerman	2018-06-07
Injustering	N. Illerman	2018-06-07
OVK	N. Illerman	2018-06-07
Imkanal, kanal dragning och isolering enl. ritning	N. Illerman	2018-06-07

AVVIKELSE
Nr. 2 Takgenomföring utbytt mot isolerade kanaler
Nr. 4 Garagefläkten är flyttad diagonalt mot ritning.
Nr. 5 Yttervägg galler ej utförda enl. ritning i kulör enl. arkitekt
Nr. 6 Frånlufts don KGEB enl. ritning är ändrade till Lindabs KVG
Nr. 1 Ändrad kanal isolering på vinden

ECO VS
JÖNKÖPING AB

Besiktningsdatum:
2018-04-

STADSBYGGNADSNÄMNDEN
Jönköpings kommun

Ink 2018-06-21
Diarienr: 2016-152
Handl: 154

Fastighets beteckning:	Fastighetsadress:	Postnummer:	Ort:
Hällstorp 1:26	Lisabergsvägen 3	556 26	Jönköping
Fastighetsägare:	Adress:	Postnummer:	Ort:
Emma & Fredrik Abrahamsson	Lisabergsvägen 3	556 26	Jönköping
Faktureringsadress: (om annan än fastighetsadress)	Fastighetsadress:	Postnummer:	Ort:
INVIMA CONSTRUCTION AB	Kylvägen 3	556 52	Jönköping

Installationsbesiktning av imkanal

Utlåtande:

Installationsbesiktning av imkanal från bostadskök. Monterade rör är utan anmärkning.

Sista ca 2 meter av kanalen i köket var ej monterad vid besiktningen.

Sakkunnig:	Adress:	Telefon nr:	OVK behörighet:
Niclas Illerman / ECO VS Jönköping AB	Tidaholmsvägen. 35, Mullsjö	076-945 56 05	K (Behörig nr 3035)
Protokoll skickat till:			
Emma Lindsten på Invima			
Namnteckning:			